

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
Н.А. Ерохина
«12» июля 2018 г.



**Дополнение к ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

МБОУ ООШ сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района
Хабаровского края

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Капустина Михаила Денисовича сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края

1.2. Адрес объекта 681053 Хабаровский край Комсомольский район с. Даппы ул. Школьная д. 1

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ, Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (С), ДЧ (К,О,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДУ (С), ДЧ (К,О,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К,О,С,Г,), ДЧ (У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С, К, О) ДЧ (У,Г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (С,Г) ДП-И (К,О,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (К,О,С,Г,У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: объект частично доступен по следующим причинам:

1. Для инвалидов с нарушением зрения пути движения к зданию, вход на территорию и движение по территории, вход в здание, пути движения по лестнице, расположенной внутри здания, пути эвакуации из здания затруднены в связи с отсутствием доступных элементов информирования (акустические и тактильные средства);
2. Для инвалидов с нарушением слуха отсутствует доступная система информирования в коридорах, на лестницах, расположенных внутри здания.
3. Для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках и с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата пути движения по лестницам внутри здания вызывают определенные сложности в связи с отсутствием дополнительных технических средств (лифт, подъемник и др.)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2016-2020 год

в рамках исполнения Плана адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения, муниципальной программы «Доступная среда» на 2016-2020 годы.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) выполнения работ по адаптации:

Объект доступен частично для всех категорий инвалидов ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана

4.4 Для принятия решения требуется, не требуется(нужное подчеркнуть):

Согласование на Комиссии по проведению паспортизации приоритетных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, расположенных на территории Комсомольского муниципального района

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Хабаровского края (дата)

01.02.2016 по адресу www.zhit-vmeste.ru